

DK Brugsanvisning**Varmealarm****LÆS OG FØLG DENNE
BRUGSANVISNING!**

Varmealarm er til private hjem og garager med risiko for røgfylde, støvede eller fugtige omgivelser.

Varmealarmer erstatter ikke røgdetektorer.

For anvendelse i rum med temperatur mellem -10°C og +50°C.

Alarmsignal: Høj repeterende lyd (85 dB(A)/3m). Rød kontrollampe blinker.

Batteri: Drevet af en ikke-udskiftelig 3V CR123A lithiumbatteri med 10-års levetid (medfolger).

Indikator for lavt batteri: Et kort akustisk ' bip' lyder og LED blink hver 48 sekunder, når batteriet er tæt på slutningen af sin levetid. I denne fase vil dette fortsætte i mindst 30 dage.

Du skal udskifte alarmen efter 10 års brug, eller hvis alarmen har lidt skade. Alarmen er kun aktiv når den er indsatt i monteringsoklen.

Kontroller altid alarmen efter indsættelse i monteringsbase. Vent et et par sekunder før test.

PLACERING:

Anbringes i loftet. Det fra-rådes at placere alarmer øverst i et spidsloft og i øvrigt i døde vinkler.

Alarman skal placeres mindst 50 cm ud fra væggen og således, at den kan høres fra soveværelser og opholdsrum.

De bedste steder at montere varme alarm: Placer varme alarm mellem mulige brandkilder såsom:

- Køkkenområde
- Pejsestue
- Garage område
- Vaske- og tørreområde

Yderligere varmealarmer øger sikkerheden.

Vær opmærksom på eventuelle lokale regler for installation af netdrevne varmealarmer i nybyggeri.

MONTERING:

1. Skruenhullerne markeres, og monteringsoklen skrues fast i loftet. Røgalarmen fastgøres i monteringsoklen.

2. Afprøv alarmen ved at trykke på testknappen på siden af røgalarmen. Alarmen skal nu give lyd fra sig.

NB! Undlad at fjerne label på produktet, da denne er med brugbar produktinformation.

SIGNALTYPER:

Din nye røgalarm har både en kontrollampe og en lydfunktion. Ved normal tilstand blinker kontrollampen 1 gang hvert 48. sekund uden lyd.

Ved alarm blinker kontrollampen konstant, og lydfunktionen hyler kraftigt.

Alarmgivning kan deaktiveres ved at fjerne alarmen fra monteringsoklen.

Batteriskift af signaleres med en advarselstone hvert 48. sekund i minimum 30 dage.

FEJLFINDING:

A. Alarmen alarmerer uden åbenbar grund.

Mulig årsag: Høj kondenserende fugtighed.

Løsning: Tørring af varme alarmen.

B. Testnap virker ikke.

Mulig årsag: Batteri er fladt.

Løsning: Udskift alarmen.

DAGLIG BRUG:

Afprøv alarmen ved at trykke på testknappen 1 gang om måneden. Alarmen skal nu give lyd fra sig.

ØVRIGE INFORMATIONER:

Må ikke overmales.

Produktet skal installeres, tilsluttes og anvendes i henhold til gældende standarder og installationsregler.

Få altid bekræftet, om oplysningerne i dette dokument stadig er gældende, da specifikationer, standarder og design ændres løbende.

Bortskaffelse: Når produktet skal bortskaffes, aflævres det på lokal genbrugsstation som elektronikaffald.



NO Bruksanvisning

Varmevarsler

LES OG FØLG DENNE BRUKSANVISINGEN!

Varmevarsleren er beregnet for private hjem og garasjer med fare for røykfukt, støvete eller fuktig miljø.

Varmevarslerne erstatter ikke røykvarslerne.

For bruk i rom med temperatur mellom -10°C og +50°C.

Alarmsignal: Høy, gjentatt lyd (85dB(A)/3m). Rød kontrollampe blinker.

Batteri: Drevet av et ikke utskiftbart 3V CR123A lithiumbatteri med 10 års levetid (inkludert).

Indikator for lavt batterinivå: Et kort, akustisk 'pip' lyder, og en LED blinker hvert 48 sekund, når batteriet nærmer seg slutten på levetiden. På dette stadiet vil batteriet fortsette i minst 30 dager.

Du må erstatte varmevarsleren etter 10 års bruk, eller hvis den har blitt skadet. Varmevarsleren er bare aktiv når den er satt inn i sokkelen.

Sjekk alltid varmevarsleren etter at den har blitt satt inn i sokkelen. La det gå et par sekunder før du tester.

PLASSERING:

Monteres i taket. Det frarådes å plassere varslere øverst i skråtak og i 'dodsoner'.

Varsleren skal plasseres minst 50cm fra vegg, slik at den kan høres fra soveværelser og oppholdsrom.

Det beste stedet å installere varmevarsleren: Plasser varmevarsleren mellom mulige brannkilder som f.eks.:

- Kjøkkenområde
- Oppholdsrom/stue med vedovn/peis
- Garasjeområde
- Vaske- og torkeområde

Ekstra varmevarsler øker sikkerheten.

Ta hensyn til lokale forskrifter vedrørende installasjon av netttdrevne varmevarsler i nye bygninger.

MONTERING:

1. Skruhullerne markeres, og sokkelen skrues fast i taket. Røykvarsleren monteres i monteringssokkelen.
2. Test varsleren ved å trykke på TEST-knappen. Varsleren skal nå gi lyd fra seg.

OBS! Unngå og fjerne labben på produkten da den inneholder viktig informasjon.

SIGNALTYPER:

Den nye varsleren har både en lampe og en lyd funksjon. I normal tilstand, blinker indikatorlampen én gang hvert 48. sekunder uten lyd.

Ved alarmen lampen blinker kontinuerlig, og lydfunksjonen hyle kraftig.

Varmevarsleren kan deaktiveres ved å avmontere detektoren fra sokkelen.

Batterishift av signaliseres med en varseltonen hver 48. sekunder minst 30 dager.

FEILSØKING:

- A. Alermen alarmerer uten åpenbar grunn

Årsak: Høy luftfuktighet kondenserer.

Løsning: Tørke varmevarsleren.

- B. Testknappen virker ikke.

Årsak: Batteri er fladt.

Løsning: Skifte ut varmevarsleren.

DAGLIG BRUK:

Test varsleren ved å trykke på TEST-knappen 1 gang per måned. Varsleren skal nå gi lyd fra seg.

ØVRIG INFORMASJON:

Må ikke overmales.

Dette produktet må installeres, kobles og brukes i samsvar med gjeldende standarder og installasjonsforskrifter.

Ettersom standarder, spesifikasjoner og design endrer seg fra tid til annen, be alltid om bekrefteelse av at opplysningsene som er gitt i denne publikasjonen, er i samsvar med de gjeldende regler.

Kassering: Når produktet skal kasseres må det leveres det på den lokale gjennomgangsstasjon som elektro-avfall.



SE Bruksanvisning**Värmelarm****LÄS OCH FÖLJ DENNA BRUKSANVISNING**

Värmelarm är avsedda för privata hushåll och garage som utsätts för rök, damm och luftfuktighet.

Värmelarm ersätter inte rökdettörer.

För användning i rum med temperatur mellan -10°C och +50°C.

Larmsignal: Högt upprepande ljud (85dB(A)/3m). Röd kontrollampa blinkar.

Batteri: Kraftgörs av ett ej utbybart 3V CR123A litiumbatteri med en livslängd på 10 år (ingår).

Indikator för låg batterinivå: En kort 'pipande' ton hörs och LED blinkar var 48:e sekund när batteriet är på väg att ta slut. I detta skede kommer det att räcka i åtminstone 30 dagar.

Du måste byta ut larmet när det har använts i 10 år eller om det har åsamkats skada. Larmet är endast aktivt när det sitter i sin monteringsstation.

Kontrollera alltid larmet efter att det har placerats i sin monteringsstation. Låt det gå några sekunder innan du testar det.

PLACERING:

Monteras i tak. Det avråds att placera varnaren i ett spetsstak och i andra döda vinkla.

Varnaren ska placeras minst femtio centimeter från väggen och på sådant sätt att den kan höras från sovrum och uppehållsrum.

Lämpligaste ställen att montera värmelarmet: Placera värmelarmet mellan potentiella brandkällor, t.ex. följande:

- Köket
- Vardagsrummet med en öppen spis
- Garaget
- Tvättstugan

Extra värmelarm ökar säkerheten.

Följ lokala föreskrifter kring installation av elsnätsanslutna värmelarm som installeras i nya byggnader.

MONTERING:

1. Markera skruvhålen och skruva fast monteringsstationen i taket. Monter brandvarnaren i monteringsstationen.
2. Testa varnaren genom att trycka på TEST-knappen. Larmet ska nu ljuda.

OBS! Undvik att ta bort etiketten på produkten då den innehåller viktig information.

SIGNALTYPER:

Din nya varnare har både en lampa och ett ljudfunktion. I normalt tillstånd, blinkar indikatorn en gång var 48 sekunder utan ljud.

När alarmet indikeringslampan blinkar kontinuerligt och ljudfunktionen ljud kraftigt.

Larmet kan inaktiveras genom att detektorn tas ur från monteringsstationen.

Batteribyte signaleras genom en varningssignal var 48. sekunder minst 30 dagar.

FELSÖKING:**A. Varnar utan synbar orsak**

Möjlig orsak: Hög luftfuktighet och kondensbildning.

Lösning: Låt värmelarmet torka.

B. Testknappen fungerar inte.

Möjlig orsak: Flatt batteri.

Lösning: Byt larm.

DAGLIG ANVÄNDNING:

Testa brandvarnaren genom att trycka på TEST-knappen 1 gång i månaden. Larmet ska nu ljuda.

ÖVRIG INFORMATION:

Får inte övermålas.

Denna produkt måste installeras, anslutas och användas i enlighet med gällande standarder och installationsföreskrifter.

Eftersom standards, specifikationer ändras med tiden, kontrollera att uppgifterna i denna publikation är aktuella mot gällande standarder.

Kassering: När produkten ska kasseras ska man ta den till den lokala återvinningsstationen som elektronikavfall.



FI Asennusohje**Lämpövaroitin****LUE TÄMÄ KÄYTÖOHJE JA NOU-
DATA SITÄ!**

Lämpövaroitin on tarkoitettu yksityiskoteihin ja autotalleihin, joissa voi esiliityä savua, pölyä tai kosteutta.

Lämpövaroitin ei korvaa savuun reagoivaa palovaroitinta.

Käytettäväksi tiloissa, joissa lämpötila on -10°C ja +50°C.

Paristo: Varoittimeen sisältyy 3V:n CR123A-litiumparisto, jonka kestoikä on 10 vuotta, ja jota ei voi vaihtaa.

Heikon paristovirran ilmäisim: Kun paristovirta on loppumassa, varoittimesta kuuluu lyhyt piippaus ja LED-valo vilkkuu 48 sekunnin välein. Tässä vaiheessa se toimii vielä vähintään 30 päivän ajan.

Varoitin täytyy vaihtaa uuteen 10 vuoden käytön jälkeen, tai jos se on vaurioitunut. Varoitin toimii vain, jos se on kiinnitetty asennusalustassa.

Tarkasta varoittimen toiminta, kun olet kiinnittänyt sen asennusalustaan. Odota pari sekuntia ennen testautua.

SIOJITUS:

Kiinnitetään kaatoon. Palova-roointi ei pidä asentaa myöskään ylimmäksi harjatyppiselle katon huippuun eikä kuolleisiin kulmiin, joihin savu ei keräänyt.

Palova-roitin pitää sijoittaa vähintään 50 cm:n päähan seinästä ja niin, että hälytys kuuluu makuuhuoneisiin ja ileskelutiloihin.

Lämpövaroittimen parhaat asen-nuspalkat: Sijoita lämpövaroitin paikkaan, josta tulipalo voi saada al-kunsa, esim.:

- Keittiö
- Olohuone, jossa on puu-uuni
- Autotalli
- Pesu- ja kuivaustilat

Usean lämpövaroittimen käyttö paranta turvallisuutta.

Ota huomioon paikalliset määräykset, jotka koskevat verkkovirtaan kytkettävien lämpövaroittimien asentamista uusiin rakennuksiin.

ASENNUS:

1. Ruuvin kohdat merkitään ja asennusrengas ruuvataan kattoon. Tämän jälkeen palovaroitin voidaan kiinnittää asennusrenkkaseen.

2. Testaa palovaroitinta painamalla sisussa olevaa testinappia. Varoittimen pitäisi nyt hälyttää.

HUOM! Älä poista etikettiä, sillä siinä on tärkeää tuotetietoa.

HÄLYTYSTAVAT:

Uudessa palovaroittimessä on sekä kontrollivalo että äänitoiminto. Normaalissa tilassa kontrollivalo vilkkuu kerran joka 48. sekuntti ilman äänit.

Brannvarsileren kan deaktiveres ved av åmvontre detektorer fra sokkelen.

Hälytässä kontrollivalo vilkkuu jatkuvalta ja varoittimesta kuuluu korkea sireenimäinen ääni.

Palovaroitin varoittaa paristonvaihdosta varoluspiipauksella joka 48. sekuntti väh. 30 päivän ajan.

VIANETSINTÄ:

A. Varoitin hälyttää tuntemattoma-sesta syystä.

Mahdollinen syy: Kosteuden tiivistyminen.

Ratkaisu: Kuivaa lämpövaroitin.

B. Testinappi ei toimi.

Mahdollinen syy: Paristo on tyhjä.

Ratkaisu: Vaihda varoitin.

PÄIVITTÄINEN KÄYTÖTÖ:

Kokeile palovaroitimen toiminta painamalla TEST-painiketta kerran kuussa. Varoittimesta pitää kuulua hälytysääni.

MUUT TIEDOT:

Ei saa maalata.

Tämä tuote tulee asentaa, kytkää ja käyttää voimassa olevien standardien ja/tai säännösten mukaisesti. Standardit, määräykset ja mallit muuttuvat ajan myötä, varmista, että tämän julkaisun tiedot vastaavat nykyhetkien vaatimuksia.

Poistaminen käytöstä:

Kun tuote poistetaan käytöstä, se pitää toimittaa paikalliselle kierätysase-malle elektroniikkaromuna.



GB User Manual

Schneider
Electric

Heat Alarm

PLEASE READ AND FOLLOW THESE USER INSTRUCTIONS!

Heat alarm is for private homes and garages with risk of smoky, dusty or humid environment.

Heat alarms do not replace smoke detectors.

To be used in rooms with temperature between -10°C and +50°C.

Alarm signal: Loud repeating sound (85 dB(A)/3m). The red control lamp flashes.

Battery: Powered by a non-replaceable 3V CR123A Lithium battery with 10-years life (included).

Low battery indicator: A short acoustic 'beep' will sound and LED flash every 48 seconds when the battery is near its end of life. In this stage it will continue for minimum 30 days.

You must replace the alarm after 10 years of usage, or if the alarm has suffered any damage. The alarm is only active when inserted in the mounting base.

Always check the alarm after inserting in the mounting base. Allow a few seconds before testing.

PLACEMENT:

To be mounted on the ceiling. It is not recommended to place alarms at the top of pointed roofs or otherwise in dead angles.

The alarm should be mounted at least 50cm from the walls, in a place where it can be heard from bedrooms and common rooms.

The best places to mount the heat alarm: Place the heat alarm between possible fire sources such as:

- Kitchen area
- Living room with wooden stove burner
- Garage area
- Washing and drying area

Additional heat alarms increase the security.

Note the local regulations regarding installation of mains powered heat alarms in new buildings.

INSTALLATION:

1. Mark the screw holes and fasten the mounting base to the ceiling. Mount the smoke alarm in the mounting base.
2. Test the alarm on the test button on the side of the alarm. The alarm will give a sound.

Note: Do not remove the label from the product, as this label contains important product information.

SIGNAL TYPES:

Your new alarm has a control lamp as well as an audible warning signal. In normal mode the control lamp flashes once every 48 seconds without any audible indication. In case of alarm the lamp flashes constantly and a loud signal is sounded.

The alarm can be deactivated by unmount the detector from the mounting base.

When battery is about to wear out, the smoke alarm emits an audible warning signal every 48 seconds for at least 30 days.

TROUBLESHOOTING:

A. Alarm coming on for no apparent reason.

Possible cause: High humidity condensing.

Solution: Drying the heat alarm.

B. Test button does not work.

Possible cause: The battery is worn out.

Solution: Change the alarm.

DAY-TO-DAY USE:

Test the alarm by pressing the TEST button once a month. The alarm should emit a sound.

OTHER ITEMS OF INFORMATION:

Must not be repainted.

This product must be installed, connected and used in compliance with applicable standards and/or installation regulations.

As standards, specifications and designs develop from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

Disposal: When the product is to be disposed of, it is to be delivered at the local recycling station as electronic waste.

